

# 案 内 図

件 名	県道朝霞・蕨線配水本管布設替工事
場 所	朝霞市田島2丁目地内



実施理由  
「朝霞市水道事業耐震化計画」に基づき、耐震性能の低い基幹管路の布設替工事を実施する。  
工 事 延 長：当初 L=710.3m → 変更 L=788.2m  
口 径：200mm  
既設管布設年度：平成2年  
管 種：ダクタイル鋳鉄管(A形)→ダクタイル鋳鉄管(GX形:粉体)  
契 約 金 額：当初 98,418,100 円 → 変更 121,555,500 円

縮 尺：1 / 4 0 0 0