

案内図

件名

市道9号線配水本管布設替工事

場所

朝霞市泉水3丁目他地内



実施理由

「朝霞市水道事業耐震化計画」に基づき、耐震性能の低い基幹管路の布設替工事を実施する。

工事延長：当初 L=493.6m → 変更 L=495.6m

口径：300mm

既設管布設年度：昭和46年

管種：ダクティル鑄鉄管(A形)→ダクティル鑄鉄管(GX形:粉体)

契約金額：当初 89,025,200円 → 変更 94,636,300円

縮尺：1/4000