令和８年度水質検査結果　　泉水浄水場系　　検査場所：やつじ公園（宮戸３丁目）　　問い合わせ 水道施設課　水道管理係　４６３－１２０４

No.	水質基準項目	基準値	単位	検査頻度	検査日											
					4月15日 天候 曇 気温 17 ℃ 水温 16 ℃ 残留塩素 0.4 mg/l	5月21日 天候 晴 気温 19 ℃ 水温 20 ℃ 残留塩素 0.4 mg/l										
1	一般細菌	100以下	個/ml	月１回	0	0										
2	大腸菌	不検出	―		不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	年４回		＜0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l			＜0.00005										
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l			＜0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l			＜0.001										
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l			＜0.001										
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/l			＜0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l			＜0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l			＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	月１回	2.6	1.9										
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	年４回		＜0.08										
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/l			＜0.10										
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/l			＜0.0002										
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l			＜0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l			＜0.001										
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l			＜0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l			＜0.001										
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l			＜0.001										
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l			＜0.000005										
21	ベンゼン	0.01以下	mg/l			＜0.001										
22	塩素酸	0.6以下	mg/l			＜0.06										
23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/l			＜0.002										
24	クロロホルム	0.06以下	mg/l			0.007										
25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l			0.004										
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l			0.007										
27	臭素酸	0.01以下	mg/l			＜0.001										
28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l			0.023										
29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l			0.005										
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l			0.008										
31	ブロモホルム	0.09以下	mg/l			0.001										
32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l			＜0.008										
33	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/l			＜0.01										
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l			＜0.02										
35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l			＜0.03										
36	銅及びその化合物	1以下	mg/l			＜0.01										
37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l			11.0										
38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l			＜0.005										
39	塩化物イオン	200以下	mg/l	月１回	19.0	17.2										
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	年４回		63.1										
41	蒸発残留物	500以下	mg/l			129										
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l			＜0.02										
43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	年５回		＜0.000001										
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l			＜0.000001										
45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	年４回		＜0.005										
46	フェノール類	0.005以下	mg/l			＜0.0005										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	月１回	0.8	0.7										
48	pH値	5.8～8.6	―		7.2	7.2										
49	味	異常でない	―		異常なし	異常なし										
50	臭気	異常でない	―		異常なし	異常なし										
51	色度	5以下	度		＜1	＜1										
52	濁度	2以下	度		＜0.1	＜0.1										
検査項目数					10	52										