案　内　図

件　　名	市道６７１号線配水管布設替工事
場　　所	朝霞市栄町５丁目地内



実施理由
「朝霞市水道事業耐震化計画」に基づき、耐震性能の低い重要給水施設管の布設替工事を実施する。
工　事　延　長：当初　L＝79.2m　→　変更　L＝79.8m
口　　径：150mm
既設管布設年度：平成2年
管　　種：ダクタイル鋳鉄管(A形)→ダクタイル鋳鉄管(GX形:粉体)
契　約　金　額：当初　15,347,200 円　→　変更　15,376,900 円

縮尺：１／２５００