令和８年度水質検査結果　　岡浄水場系　　検査場所：やつるぎ児童遊園地（上内間木）　　問い合わせ 水道施設課　水道管理係　４６３－１２０４

No.	水質基準項目	基準値	単位	検査頻度	検査日 4月15日 天候 曇 気温 16 ℃ 水温 17 ℃ 残留塩素 0.4 mg/l	5月21日 天候 晴 気温 18 ℃ 水温 22 ℃ 残留塩素 0.4 mg/l	6月15日 天候 曇 気温 22 ℃ 水温 22 ℃ 残留塩素 0.4 mg/l	7月16日 天候 晴 気温 34 ℃ 水温 24 ℃ 残留塩素 0.5 mg/l	8月20日 天候 晴 気温 33 ℃ 水温 27 ℃ 残留塩素 0.6 mg/l	9月17日 天候 曇 気温 28 ℃ 水温 25 ℃ 残留塩素 0.6 mg/l	10月15日 天候 晴 気温 25 ℃ 水温 23 ℃ 残留塩素 0.6 mg/l					
1	一般細菌	100以下	個/ml	月１回	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	不検出	－		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	年４回		＜0.0003			＜0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l			＜0.00005			＜0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/l			＜0.002			＜0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l			＜0.004			＜0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	月１回	3.7	3.3	3.8	3.8	3.0	2.9	3.4					
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	年４回		＜0.08			＜0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/l			＜0.10			＜0.10							
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/l			＜0.0002			＜0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l			＜0.005			＜0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l			＜0.000005			0.000006							
21	ベンゼン	0.01以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
22	塩素酸	0.6以下	mg/l			＜0.06			＜0.06							
23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/l			＜0.002			＜0.002							
24	クロロホルム	0.06以下	mg/l			0.004			0.008							
25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l			0.002			0.005							
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l			0.004			0.005							
27	臭素酸	0.01以下	mg/l			＜0.001			＜0.001							
28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l			0.014			0.02							
29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l			0.003			0.006							
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l			0.005			0.007							
31	ブロモホルム	0.09以下	mg/l			0.001			＜0.001							
32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l			＜0.008			＜0.008							
33	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/l			＜0.01			＜0.01							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l			＜0.02			＜0.02							
35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l			＜0.03			＜0.03							
36	銅及びその化合物	1以下	mg/l			＜0.01			＜0.01							
37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l			10.9			9.2							
38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l			0.009			＜0.005							
39	塩化物イオン	200以下	mg/l	月１回	17.3	16.0	16.1	15.2	12.3	10.8	17.2					
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	年４回		74.4			78.7							
41	蒸発残留物	500以下	mg/l			148			160							
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l			＜0.02			＜0.02							
43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	年５回		＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l			＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	年４回		＜0.005			＜0.005							
46	フェノール類	0.005以下	mg/l			＜0.0005			＜0.0005							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	月１回	0.6	0.5	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7					
48	pH値	5.8～8.6	－		7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5					
49	味	異常でない	－		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でない	－		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5以下	度		＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					
52	濁度	2以下	度		＜0.1	0.1	0.1	0.2	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
検査項目数					10	52	12	12	52	12	10					