

No.	水質基準項目	基準値	単位	検査頻度	検査日														
					4月26日 天候 曇 気温 22℃ 水温 18℃ 残留塩素 0.5 mg/l	5月23日 天候 晴 気温 20℃ 水温 20℃ 残留塩素 0.5 mg/l	6月20日 天候 晴 気温 31℃ 水温 21℃ 残留塩素 0.6 mg/l	7月21日 天候 晴 気温 29℃ 水温 25℃ 残留塩素 0.4 mg/l	8月15日 天候 晴 気温 30℃ 水温 28℃ 残留塩素 0.5 mg/l	9月15日 天候 曇 気温 23℃ 水温 27℃ 残留塩素 0.4 mg/l	10月13日 天候 曇 気温 16℃ 水温 22℃ 残留塩素 0.4 mg/l	11月14日 天候 晴 気温 19℃ 水温 18℃ 残留塩素 0.4 mg/l	12月12日 天候 晴 気温 11℃ 水温 14℃ 残留塩素 0.4 mg/l	1月17日 天候 曇 気温 5℃ 水温 12℃ 残留塩素 0.4 mg/l	2月13日 天候 雨 気温 8℃ 水温 10℃ 残留塩素 0.3 mg/l	3月9日 天候 晴 気温 22℃ 水温 13℃ 残留塩素 0.5 mg/l			
1	一般細菌	100以下	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	不検出	—	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	年4回		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l		月1回	3.3	3.3	2.7	3.5	2.6	3.9	4.1	3.7	4.0	4.0	4.4	3.0	3.0	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l		年4回		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/l			< 0.10			< 0.10			< 0.10			< 0.10			< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	0.6以下	mg/l	年4回			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06以下	mg/l			0.006			0.011			0.003			0.003			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l			0.003			0.007			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l			0.004			0.007			0.005			0.005			0.004	
26	臭素酸	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l			0.017			0.030			0.015			0.015			0.012	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l			0.003			0.004			< 0.002			< 0.002			0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l			0.006			0.011			0.005			0.005			0.004	
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/l			0.001			0.001			0.002			0.002			0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/l	年4回		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l			< 0.02			0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l			< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	1以下	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l			11.7			11.8			14.8			14.8			14.5	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	200以下	mg/l		月1回	15.6	17.7	14.2	13.6	17.8	15.4	14.7	20.3	20.2	21.2	21.7	24.8	24.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l		年4回		74.8			82.0			93.0			89.4			89.4
40	蒸発残留物	500以下	mg/l				158			160			176			171			171
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l				< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	年5回		0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l			0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	年4回		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
45	フェノール類	0.005以下	mg/l			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l			0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	
47	pH値	5.8~8.6	—	月1回	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3		
48	味	異常でない	—		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない	—		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5以下	度		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2以下	度		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
検査項目数					10	51	12	12	51	12	10	49	10	10	49	10	10		