

No.	水質基準項目	基準値	単位	検査頻度	検査日													
					4月25日 天候 晴 気温 22℃ 水温 18℃ 残留塩素 0.5 mg/l	5月20日 天候 曇 気温 18℃ 水温 20℃ 残留塩素 0.5 mg/l	6月17日 天候 曇 気温 28℃ 水温 23℃ 残留塩素 0.4 mg/l	7月18日 天候 曇 気温 29℃ 水温 25℃ 残留塩素 0.4 mg/l	8月15日 天候 晴 気温 33℃ 水温 30℃ 残留塩素 0.4 mg/l	9月18日 天候 晴 気温 33℃ 水温 28℃ 残留塩素 0.4 mg/l	10月17日 天候 晴 気温 27℃ 水温 23℃ 残留塩素 0.4 mg/l	11月18日 天候 曇 気温 14℃ 水温 18℃ 残留塩素 0.4 mg/l	12月12日 天候 晴 気温 11℃ 水温 14℃ 残留塩素 0.4 mg/l	1月20日 天候 雨晴 気温 15℃ 水温 11℃ 残留塩素 0.4 mg/l				
1	一般細菌	100以下	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	不検出	—	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	年4回		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l		月1回	2.3	2.2	2.0	2.1	2.1	2.7	3.1	3.2	3.1	3.1			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l		年4回		< 0.08			0.08			< 0.08					
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/l			< 0.10			< 0.10			< 0.10						
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005						
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
20	ベンゼン	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
21	塩素酸	0.6以下	mg/l			< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23	クロロホルム	0.06以下	mg/l			0.008			0.016			0.004						
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l			0.005			0.004			0.003						
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l			0.006			0.009			0.007						
26	臭素酸	0.01以下	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l			0.023			0.041			0.020						
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l			0.005			0.006			0.002						
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l			0.009			0.015			0.008						
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/l			< 0.001			0.001			0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l		< 0.02			< 0.02			< 0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l		< 0.03			< 0.03			< 0.03							
35	銅及びその化合物	1以下	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l		11.1			11.9			12.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005							
38	塩化物イオン	200以下	mg/l	月1回	15.3	16.0	16.0	16.1	17.9	13.0	13.4	17.5	19.3	22.4				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	年4回		71.6			82.0			83.6						
40	蒸発残留物	500以下	mg/l				145			164			162					
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l			< 0.02			< 0.02			< 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	年5回	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l		< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	年4回	< 0.005			< 0.005			< 0.005							
45	フェノール類	0.005以下	mg/l		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l			0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7			
47	pH値	5.8~8.6	—	月1回	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3			
48	味	異常でない	—		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でない	—		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5以下	度		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
51	濁度	2以下	度		< 0.1	< 0.1	< 0.2	< 0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
検査項目数					10	51	12	12	51	12	10	49	10	10				